„ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС" ООД
ЛК+ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
ул."Симеоновско шосе" № 18 А
гр. София 1700
e-mail: labkonsult@abv.bg

Сертификат за акредитация рег. №71ЛИ /26.07.2018 г.,валиден до 29.01.2020 г., издаден от ИА „БСА", съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006

П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 1-0393/20.01.2020г.

1. Наименование на продукта: ***Ревизионни шахти и отвори, водоприемници, отводнителни канали от пластмаса :***
РЕВИЗИОННА ШАХТА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН, ТИП „ RCHG-800-800", ЗА ВиК, ЕЛЕКТРО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
(наименование на продукта – означение, тип, марка,вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „РЕКО ПРОДЪКШЪН" ООД , ул. „Стоян Едрев" №27, гр. Нови Искър,съгласно писмо от 06.01.20120г.Заявка №0393-01/08.01.2020г.
(наименование и адрес на възложителя, номер и дата на възлагателно писмо, договор, заявка)

3. Методи за изпитване: БДС EN 1253-2:2015 Водоприемници за сгради. Част 2: Покривни и подови водоприемници без хидравличен затвор.
(наименование,номер и година на издаване на документите)

4. Дата на получаване на пробите/образците за изпитване: 08.01.2020г. с Вх. № 0393, съгласно Протокол за вземане на проба № 01/20.12.2019г. от клиента.
(дата, вх.№ по вх.-изх. дневник, номер и дата на протокола за вземане на проби, кой е взел пробата- клиента или лабораторията)

5. Идентификация на пробите/образците за изпитване: 1 бр. система рев.шахта (база с капак) тип „RCHC-800-800";
Производител: „РЕКО ПРОДЪКШЪН" ООД, гр.София.
(вид, количество, размери, маса, фабричен номер, партида, дата на производство, производител, др. данни предоставени от възложителя)

6. Дата и място на извършване на изпитването: 13.01. ÷18.01.2020г.
Изпитвателна лаборатория при „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС"ООД, 1540, гр.София, Аерогара София, Северен район.

РЪКОВОДИТЕЛ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ: .....
(доц.д-р инж. Л.Витанов)
(подпис,фамилия,печат)

Забележка: *Резулататите от изпитването се отнасят само за изпитваните проби/образци. Протоколът от изпитване или извлечения от него не могат да се разпространяват без писмено съгласие на Изпитвателната лаборатория .*

7.Резултати от изпитване

№ по ред	Наименование на изпитвания показател	Единица на величината	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани методи)	№ на изпитвания образец по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на изпитвания показател, съгласно стандарт/ спецификация	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Устойчивост на външно натоварване и деформация		БДС EN 1253-2:2015, т.5.3, Табл.5,6,7	0393		БДС EN 13598-1:2011, т.9,Табл.2	22,5ºC Изпитвана система от рев.шахта (база с капак) за вертикален товар клас L15- F_T=15 kN; V=1,0 kN/s Блок за изпитване за CO>300mm: Ø=250mm 5-кратно натоварване до 2/3F_T=10kN; еднократно натоваране до F_T =15kN/ 5min След1h измерване на деформация
1.1.	Устойчивост на външно натоварване	kN/визуално			издържа след 5-кратно изпитване с F_P=10 kN и последващо от F_T=15 kN без разрушаване	без разрушаване след натоварване; деформация на хоризонтални размери не повече от 6%	
1.2.	Деформация (след прилагане на натоварване)	mm			9,6		

8. Обявяване на съответствие на резултатите от изпитване с граничните стойности, съгласно стандарта / спецификацията: неприложимо .

(идентифицират се резултатите, за които се прилага обявяването на съответствие; еднозначна идентификация на стандарта/ спецификацията и приложеното правило за вземане на решение)

ЗАБЕЛЕЖКА I: *Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва обявяване на съответствие, съгласно изискванията на т.7.8.6 от БДС EN ISO/IEC 17025:2018.*

ЗАБЕЛЕЖКА II: *Изпитвателната лаборатория не носи отговорност за предоставени от клиента проби и информация, които биха повлияли на валидността на резултатите. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби/образци. Протоколът от изпитване или извлечения от него не могат да се размножават без писмено съгласие на Изпитвателната лаборатория.*

ЗАБЕЛЕЖКА III: *Обявената разширена неопределеност на резултата от измерване е определена като произведение на комбинираната стандартна неопределеност и множителя на покритие k=2, което за нормално разпределение съответства на вероятност на покритие приблизително 95%.*

ИЗВЪРШИЛ ИЗПИТВАНЕТО: 1. ..... 2. .....

(доц.д-р инж Л.Витанов) (инж.М.Янев)

(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБРАТОРИЯ:.....

(доц.д-р инж. Л.Витанов)

(подпис,фамилия,печат)