

## **INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII LTD**

Republica Bulgaria  
1618 Sofia, Bdul. Nikola Petkov nr. 86  
Tel. 028561082; Fax: 029559638, email [nisi@nisi.bg](mailto:nisi@nisi.bg), web: [www.nisi.bg](http://www.nisi.bg)

## **LABORATOR DE TESTARE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII**

Tel. 02 973 29 52; Fax: 02 973 29 10; c.p. 1528, Sofia str. Iliya Beshkov Nr. 1; email: [niism@abv.bg](mailto:niism@abv.bg)

### **Proces-Verbal de testare Nr. 941-1/11.11.2019**

1. TEVI DIN PLASTIC SI PIESE DE CONECTARE  
CAMIN PENTRU APOMETRU DIN MATERIAL PLASTIC, ECHIPAT SI IZOLAT  
TERMIC – H 800, H 1200, H 1000 ,H 1100  
MARCA COMERCIALA – „RECO PRODUCTION”  
PRODUCATOR: RECO PRODUCTION OOD, oraşul Novi Iskar  
(denumirea produsului – tipul, marca, felul etc.)
2. RECO PRODUCTION OOD, oraşul Novi Iskar  
SCRISOARE NR. INTRARE ИЈСМ – 03 – 623/06.11.2019  
(numele solicitantului, numărul și data procesului verbal de luat probe)
3. METODA DE TESTARE: STANDARDUL DE STAT DIN BULGARIA (SSB) EN 14982 +  
A1:2010, SSB EN 14830:2007, SSB EN 1253-2:2015  
(numarul standardelor)
4. DATA DE PRIMIRE A MOSTRELOR/PROBELOR DE TESTARE  
LA ILABORATOR: 06.11.2019
5. CANTITATEA MOSTRELOR TESTATE: 1 BUC.  
(cantitatea probelor și masa acestora)
6. DATA EFECTUARII TESTARII: 06.11. – 11.11.2019

SEF LABORATOR DE TESTARE:

(Ing. T. Zahariev)

## 7. REZULTATE DE LA TESTARE

Nr. după ordine	Denumire indicului	Unitate de mărime	Standarde	Numărul mostrei după registrul de intrare-ieșire	Rezultate la testare (valoare, stare nedeterminată)	Valoarea și toleranța indicului	Condiții de testare	Abateri de la metoda de testare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						SSB EN 13598: 2015		
1	Determinarea rigidității transversale sub sarcină de 0,7 kN/ m <sup>2</sup>	vizual	SSB EN 14892 + A1:2010	941 - 1	Rezistă (nu apar crăpături)	Nu trebuie să apară crăpături	t=23°± 0,23°C	-
2	Rezistență la vid timp de 100 de ore, la vid de 0,3 bari	vizual	SSB EN 14839 : 2007	941 - 1	Rezistă (fără defecțiuni)	Nu trebuie să prezinte defecțiuni în structura căminului	t=23° ± 0,23°C	-
3	Rezistență la sarcină verticală	vizual	SSB EN 1253 – 2: 2015	941 - 1	Rezistă (nu apar crăpături)	Nu trebuie să apară crăpături	t=23° ± 0,23°C	-

Notă: Rezultatele de la testări se referă numai la mostrele testate.

TESTARE EFECTUATA DE: Sef laborator de testare:  
(tehnolog N. Seliktar)

SEF LABORATOR DE TESTARE:  
Ing. T. Zahariev